

Dosiahnuté parametre zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla KGJ KDŠ2 v roku 2024:

Celková účinnosť kombinovanej výroby: **87,63%**

Podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom: **99%**

Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom: **100%**

Dosiahnuté parametre zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla KGJ K2 v roku 2024:

Celková účinnosť kombinovanej výroby: **84,53%**

Podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom: **99%**

Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom: **100%**